

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

за

Доставка на изпарителен кондензатор за нуждите на „Зимен дворец на спорта“ гр. София жк. Студентски град.

Изпарителния кондензатор, предмет на настоящата поръчка трябва да притежава следните технически параметри:

Параметър	мярка	Стойност
Капацитет	kW/kcal/h	880kW/756 808kcal/h
Хладилен агент		NH3
Брой вентилатори	Бр.	4
Двускоростенел. Двигател на вентилатора	-	2,9 kW/11 kW WEG + PTC термистор
Мощност на мотора на вентилатора	kW	11kW
Поплавъкова система за допълване и контрол на нивото на водата в басейна на кондензатора	бр	1
Капкоуловители	-	-
Топлообменник за водскизареден с азот	-	-